СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ССРП-RU.ПБ01.Н.00178
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель»**
121087, Россия, Москва, ул. Барклая, д. 6, строение 5, этаж 4, комната 23К1,
тел.: +7 495 921-40-99; факс: +7 495 730-57-19.
Фактический адрес: 107497, Россия, Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-5
ОГРН: 1027739312281

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель»**
121087, Россия, Москва, ул. Барклая, д. 6, строение 5, этаж 4, комната 23К1,
тел.: +7 495 921-40-99; факс: +7 495 730-57-19.
Адрес производства: 107497, Россия, Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-5
ОГРН: 1027739312281

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 уполномочен 30.11.2010г. Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ код ОК 005 (ОКП) **35 5115, 34 4900** код ТН ВЭД России

Кабельные линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн-К» марок «Спецкаблайн-К1» и «Спецкаблайн-К2», ТУ 16.К 99-065-2014 в составе:
Кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, огнестойкие с сечением жил от 0,75 до 6,0 мм^2, марок КупРс Внг(А)-FRLS, КупРс ЭВнг(А)-FRLS, КупРс Пнг(А)-FRHF, КупРс ЭПнг(А)-FRHF, ТУ 16.К99-043-2011;
Элементы подвеса согласно ТУ 16.К99-065-2014
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 16.К 99-065-2014 (п.1.4.1) Кабельные линии систем противопожарной защиты «Спецкаблайн-К»;
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п.4.8); время сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 30 мин.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях №12351 от 14.07.2014
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИТ19.00057 от 09.10.2014 до 14.10.2016
Орган по сертификации систем менеджмента качества «РОСТЕСТ - МОСКВА», № РОСС RU.0001.13ИТ19.
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ46.В.62575 от 06.03.2014 до 05.03.2019 .

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С **30.10.2014** ПО **30.10.2019**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись **А.Н. Стрекалёв** инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ подпись **Т.В. Морозова** инициалы, фамилия

М. П.

РП № 0002186