



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.05.2018

№ 880-1-29-16

На №
6/н

от
18.04.2018

Гр. Соколову Д.В.

e-mail: dmitrij.di1984.sokolov@mail.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю мнение специалистов института.

Положениями статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 162) определено, что национальные стандарты являются документами по стандартизации добровольного применения.

Одновременно, в соответствии с положениями статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184) применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил.

Для обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123) применяются стандарты и своды правил, включенные в перечни национальных стандартов и сводов правил (приказ Росстандарта от 16.04.2014 г. № 474; распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 304-р). При этом указанный в обращении ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие правила» в вышеуказанные перечни не включен.

В соответствии с областью применения требования ГОСТ Р 57974-2017 распространяются на организацию проведения проверок работоспособности систем, установок противопожарной защиты и их элементов. При этом в стандарте не приведены перечни узлов, элементов и технических средств, подлежащих контролю и проверке, не указаны контролируемые параметры и показатели. Кроме того, в нормативных ссылках и

положениях стандарта не приведен целый ряд нормативных документов по пожарной безопасности, устанавливающих требования к системам противопожарной защиты и их элементам при их производстве, проектировании, испытании, монтаже, пусконаладочных работах, эксплуатации, а также периодической проверки работоспособности.

В пункте 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ) изложено требование о проведении проверки работоспособности систем противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, что подразумевает наличие в указанных инструкциях и стандартах методик и (или) методов проверки параметров и показателей узлов, элементов, технических средств и систем в целом.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализуя свои полномочия, МЧС России на регулярной основе проводит актуализацию нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, участвует в проведении работ по международной, межгосударственной и национальной стандартизации пожарно-технической продукции, в соответствии с положениями международных договоров, ФЗ № 162 и ФЗ № 184.

В рамках проводимой работы были подготовлены и утверждены «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)», утвержденные МЧС России 3 июля 2014 г. Данный нормативный документ по пожарной безопасности разработан в целях обеспечения положений ФЗ № 123 и содержит необходимый и достаточный комплекс требований по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений, периодичность проверок, а также сведения о необходимом оборудовании для проведения испытаний (исследований) смонтированных систем и элементов противопожарной защиты.

Использование вышеуказанных методических рекомендаций для проверки работоспособности систем и элементов противопожарной защиты отвечает положениям части 4 статьи 16.1 ФЗ № 184 допускающим применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.

Начальник института

А.В. Новикова
(495) 524-81-93

Д.М. Гордиенко