ПОПРАВКА
(с опубликованием)

ОКС 13.220.10

к ГОСТ Р 50588-2012 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.2.1, таблица 3, графа «Наименование показателя», показатель 10	Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с, **не более**	Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с, **не менее**
Пункт 4.2.1, таблица 4, графа «Наименование показателя», показатель 10	Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с, **не более**	Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с, **не менее**