

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

ПИСЬМО

от 23 декабря 2025г. № ИВ-117-5828-12-3

О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное, сообщаем, что специалисты института считают необходимым составлять программу для проведения контроля функционирования технических средств систем пожарной сигнализации (далее - СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ), программу контроля исправности линий связи указанных систем и включать их в состав программы комплексных испытаний на работоспособность СПС и СОУЭ.

Решение об эксплуатации СПС и СОУЭ сверх срока службы после проведения ежегодных испытаний на работоспособность не регламентировано положениями национального стандарта ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - ГОСТ Р 59638), специалисты института считают необходимым оформлять данное решение отдельным документом, например приказом собственника объекта защиты, или включать данное решение в акт проведения ежегодных испытаний по подтверждению работоспособности.

В отношении утраты силы отдельных положений п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638 специалисты института считают необходимым руководствоваться пунктом 7 приказа МЧС России от 28 апреля 2023 г. № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479».

Результаты комплексных испытаний на работоспособность СПС и СОУЭ свидетельствуют подтверждении соблюдения требований нормативных документов по пожарной безопасности в части взаимодействия компонентов СПС и СОУЭ по заданному алгоритму работы друг с другом, с другими системами противопожарной защиты, другими инженерными системами.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
Э.М.ИДРИСОВ